

SPÓŁDZ. MIESZK. "ROTUNDA"	
Wpł. Wyc.	04. 03. 2024
L.dz.	368

Wrocław 2024-03-03

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ROTUNDA
ul. Metalowców 29/100, 54-156 Wrocław

W odpowiedzi na pismo L.dz.S.M. / A.J. /309/2024 dotyczące zapytań do specyfikacji przetargowej na: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów osobowych typu ODA w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Metalowców 29-29 A we Wrocławiu:

Ad.1

Jeśli chodzi o drzwi kabinowe w specyfikacji wkraśl się błąd techniczny, rzeczywisty oczekiwany i planowany wymiar drzwi kabinowych jak i szybowych powinien wynieść 1000 mm x 2000 mm dla obydwu dźwigów, za powstałą pomyłkę serdecznie przepraszam.

Ad. 2

Przed przystąpieniem do przygotowania przedmiotowej specyfikacji dokonałem wizji lokalnych stwierdzając, że na chwilę obecną wymiana urządzeń następuje w istniejących szybach oraz maszynowniach nad szybem windowym i dlatego zdecydowałem o zastosowaniu wciągarek reduktorowych. Wynika to z zalet polegających na samohamowności wciągarki, łatwości uwalniania osób ewentualnie uwięzionych w kabinie. Ponadto będzie łatwiej dokonywać konserwacji, remontów poprzez dostępność do wciągarki z poziomu górnej maszynowni. Chęć unifikacji urządzeń w zasobach SM Rotunda skłania do wyboru wciągarek zawartych w SIWZ.

Z poważaniem:
Tomasz Głodek